

令和8年度 議場等照明器具LED化更新工事 質問回答書 (6/10公告)

	質問内容	回答
1	<p>照明器具の数量表と図面との台数の相違について。 1) 正副議長室 a-60 数量表：8台→図面：10台</p>	<p>現状設置機器設置個所の入替更新のため、数量8台を予定している。南側の左右奥の箇所が、すでに廃止されていると思われる。</p>
2	<p>議場非常灯の4台の内、2台の取替位置の明示をお願いしたい。</p>	<p>現状「E-111B」において、照明灯と非常灯の一体型が設置してある。よって、今回の工事においては、この4か所は非常灯を現状付近への増設を予定している。</p>
3	<p>議場 a-60 の器具を9台と1台に分けている理由。</p>	<p>現在取付機器の1台が、過去に交換されており、規格が異なっているため、9台と1台である。</p>
4	<p>議場の足場を組むにあたって、天井高さを教えてください。</p>	<p>段差もあるため、必要に応じ現地確認をお願いします。(要日程事前調整)。参考として(ステージ)13m×9.6m、高さ約5.5mである。</p>
5		
6		
7		
8		